

Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик **Послуги з технічного обслуговування газопроводів та споруд на них** розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради, код 25543291, адреса: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Енергетична, буд. 15.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (в наявності): *Послуги з технічного обслуговування газопроводів та споруд на них за кодом ДКУ 021:2015: 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки на 2024р.*

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:

Відкриті торги з особливостями № UA-2024-04-10-011433-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 52 200 грн з ПДВ

Розмір бюджетного призначення: 52 200 грн з ПДВ згідно з Рішенням Зеленодольської міської ради від 29 вересня 2023 року №1313 "Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 21 грудня 2022 року № 1104 ""Про бюджет міської територіальної громади на 2024 рік".

Детальний опис предмета закупівлі та виробнича програма.

На даний час наявна потреба в технічному обслуговуванні **газопроводів та споруд на них** с. Велика Костромка та села Мар'янське Криворізького району Дніпропетровської області.

Місце надання послуг:

-Україна, 53861, Дніпропетровська область, Криворізький район, с.Велика Костромка, згідно додатку №1 «Дислокація об'єктів Виконавчого комітету Зеленодольської міської ради»;

-Україна, 53842, Дніпропетровська область, Криворізький район, с.Мар'янське, згідно додатку №1 «Дислокація об'єктів Виконавчого комітету Зеленодольської міської ради».

Термін виконання: жовтень-грудень 2024

№ п/п	Адреса об'єкта	№ п/п	Вид обслуговування	Кількість	періодичність				Вартість, грн., з/без ПДВ
					Жовтень	Листопад	Грудень		
1	ЗДО с. Мар'янське "Дзвіночок" с.Мар'янське вул.Гернівка буд.46	1	Огляд технічного стану відключаючих пристроїв на вводах, ввідних газопроводах в будівлі, кран	1	1 раз на місяць	1	1	1	
2		Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа	1	1 раз на рік					
3		Технічне обслуговування опалювального котла на 1 (один) прилад	2 (1 опл)	1 раз на місяць	1	1	1	1	
4		Припинення газопостачання на об'єкт споживача шляхом перекриття вимикаючого пристрою на висоті з приставної драбини	1	1 раз на рік					
5		Відновлення газопостачання на об'єкт споживача шляхом відкриття вимикаючого пристрою на висоті з приставної драбини	1	1 раз на рік					
6		Огляд технічного стану шляхом обходу дворових вводів газопроводів (надземний) до 160 п.м.	1	1 раз на місяць	1	1	1	1	
7		Технічне обслуговування вузла обліку	1	1 раз на місяць	1	1	1	1	

									* не більше ніж 5500,00грн
2		1	Огляд технічного стану шляхом обходу газопроводів (надземний) до 6 п.м.	1	1 раз на місяць	1	1	1	
		2	Огляд технічного стану відключаючих пристроїв на вводах, ввідних газопроводах в будівлі, кран	2	1 раз на місяць	1	1	1	
		3	Технічне обслуговування конвектора на 1 (один) прилад	1	1 раз на місяць	1	1	1	
	Адміністративна будівля (поштове відділення) с. Велика Костромка вул. Фартушного буд.19	4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа	1	1 раз на рік	1	1	1	
		5	Припинення газопостачання на об'єкт споживача шляхом перекриття вимикаючого пристрою на висоті з приставної драбини	1	1 раз на рік				
		6	Відновлення газопостачання на об'єкт споживача шляхом відкриття вимикаючого пристрою на висоті з приставної драбини	1	1 раз на рік	1			
		7	Технічне обслуговування вузла обліку	1	1 раз на місяць	1	1	1	* не більше ніж 4000,00грн.
3		1	Огляд технічного стану шляхом обходу (надземний) газопроводів 250 п.м.	1	1 раз на місяць	1	1	1	

Адміністративна будівля (контора) Велика Костромка с.Велика Костромка вул.Фартушного буд.19	2	Огляд технічного стану електроізолюючий фланець	1	1 раз на місяць	1	1	1	1
	3	Огляд технічного стану відключаючих пристроїв (на один пристрій) на вводах, ввідних газопроводах в будівлі, кран	3	1 раз на місяць	1	1	1	1
	4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа	1	1 раз на рік	1			
	5	Технічне обслуговування опалювального котла на 1 (один) прилад	1	1 раз на місяць	1	1	1	1
	6	Припинення газопостачання на об'єкт споживача шляхом перекриття вимикаючого пристрою на висоті з приставної драбини	1	1 раз на рік				
	7	Відновлення газопостачання на об'єкт споживача шляхом відкриття вимикаючого пристрою на висоті з приставної драбини	1	1 раз на рік	1			
	8	Технічне обслуговування вузла обліку	1	1 раз на 6 місяців	1	1	1	1
ЗДО "Маляtko" с.Мар'янське вул.Прибалочна буд.21/б	1	Огляд технічного стану шляхом обходу вуличних газопроводів (підземний) за 245 пог.м газопроводу	1	1 раз на місяць	1	1	1	1
	4							

2	Перевірка щільності вводу газопроводу за допомогою контрольної трубки	1	1 раз на місяць	1	1	1
3	Огляд технічного стану шляхом обходу дворових вводів газопроводів (надземний) до 16 п.м.	1	1 раз на місяць	1	1	1
4	Огляд технічного стану відключаючих пристроїв (на один пристрій) на вводах, ввідних газопроводах в будівлі, засувка	1	1 раз на місяць	1	1	1
5	Технічне обслуговування опалювального котла на 1 (один) прилад	2 (1 опл)	1 раз на місяць	1	1	1
6	Огляд технічного стану відключаючих пристроїв (на один пристрій) на вводах, ввідних газопроводах в будівлі, кран	2	1 раз на місяць	1	1	1
7	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа	1	1 раз на рік	1		
8	Огляд технічного стану будинкового регулятора тиску КБРТ (M2R25A)	1	1 раз на місяць	1	1	1
9	Перевірка та настройка параметрів КБРТ (M2R25A)	1	1 раз на 6 місяців	1		
10	Припинення газопостачання шляхом перекриття вимикаючого пристрою	1	1 раз на рік			
11	Відновлення газопостачання шляхом відкриття вимикаючого пристрою	1	1 раз на рік	1		
12	Технічне обслуговування вузла обліку	1	1 раз на місяць	1	1	1

5								*не більше ніж 8000,00
		1	Огляд технічного стану шляхом обходу газопроводів (надземний, середній тиск) за 2 пот.м	1	1 раз на 2 тижні	2	2	
		2	Технічне обслуговування опалювального котла 2 прилади	1	1 раз на місяць	1	1	
		3	Зулінка ШРП	1	1 раз на рік			
		4	Пуск ШРП	1	1 раз на рік	1		
Мар'янська гімназія с. Мар'янське вул. Центральна, 99б		5	Перевірка параметрів спрацювання запобіжних запірних і скидних клапанів (перевірка технічного стану і регулювання обладнання) ШРП	1	1 раз на 6 місяців	1		
		6	Поточний ремонт обладнання (реввізія обладнання) ШРП	1	1 раз на рік	1		
		7	Огляд технічного стану відключаючих пристроїв на вводах, ввідних газопроводах в будівлі, електроізольуючий фланець	1	1 раз на місяць	1	1	
		8	Огляд технічного стану відключаючих пристроїв (на один пристрій) на вводах, ввідних газопроводах в будівлі, кран	1	1 раз на місяць	1	1	
		9	Огляд технічного стану шляхом обходу газопроводів (надземний) з 20 п.м.	1	1 раз на місяць	1	1	
		10	Відновлення газопостачання шляхом відкриття вимикаючого пристрою з демонтажем інв. заглушки	1	1 раз на рік	1	1	

6	Мар'янський ліцей с.Мар'янське вул.Шкільна буд.10/6	11	Принищення газопостачання шляхом перекриття вимикаючого пристрою з встановленням інвен. заглушки	1	1 раз на рік											
12		1	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа	1	1 раз на рік	1										
13		2	Технічне обслуговування опалювального котла 2 прилади	2	1 раз на місяць	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
14		1	Технічне обслуговування вузла обліку	1	1 раз на місяць	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	* не більше ніж 12000,00
1		2	Огляд технічного стану відключаючих пристроїв (на одні пристрій) на вводах, ввідних газопроводах в будівлі, засувка	2	1 раз на місяць	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2		1	Огляд технічного стану шляхом обходу вуличних газопроводів (надземний, середній тиск) за 4 поі.м	1	1 раз на 2 тижні	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3		1	Огляд технічного стану шляхом обходу дворових вводів газопроводів (надземний н.т.) до 4 п.м.	1	1 раз на місяць	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4		1	Огляд технічного стану відключаючих пристроїв (на одні пристрій) на вводах, ввідних газопроводах в будівлі, кран	1	1 раз на місяць	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5		2	Технічне обслуговування опалювального котла 2 прилади	2	1 раз на місяць	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

	Адміністративна будівля Мар'янське с.Мар'янське вул.Центральна буд.64/а	2	Профілактичний огляд опалювального котла на 1 (один) прилад	1	1 раз на місяць	1	1	1	
		3	Припинення газопостачання шляхом перекриття вимикаючого пристрою на висоті з приставної драбини	1	1 раз на рік				
		4	Відновлення газопостачання шляхом відкриття вимикаючого пристрою на висоті з приставної драбини	1	1 раз на рік	1			
		5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа	1	1 раз на рік	1			
		6	Технічне обслуговування вузла обліку	1	1 раз на місяць	1	1	1	* не більше ніж 5000,00 грн
			Всього:						* не більше ніж 52200 грн.

- Послуги надавати матеріалами та обладнанням Виконавця, транспортні витрати враховувати у вартість послуг.
- Організація та виконання робіт здійснюються підрядником за дотримання вимог ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПА ОП 45.2-7.02-12)», а також інших нормативних правових актів, що містять державні нормативні вимоги з охорони праці.