

ПЛАН ВИТРАТ ХЛОРУ РІДКОГО У 2020РОЦІ

Водопостачання

№ п/п		Одиниця виміру	Разом за рік
1	Плановий обсяг	споживання	752,33
		подача в мережу	948,76
2	Доза хлору (визначено лабораторією ВОС КП ЗМВ)	г/м3	6
3	Кількість хлору	кг	5693
4	Планова дезінфекція резервуарів, освітлювачів, розподільної мережі	кг	1690
5	Дезінфекція трубопроводів, запірної арматури після ремонтів	кг	57
6	Витрата хлору відповідно Правил УБЕ судів під тиском та технології виробництва	кг	114

7553

Водовідведення

№ п/п		Одиниця виміру	Разом за рік
1	Обсяг стоків, що планується очищувати	тис.м3	752,33
2	Доза хлору (визначено лабораторією БОС КП ЗМВ)	г/м3	6
3	Кількість хлору	кг	4514
4	Витрата хлору відповідно Правил УБЕ судів під тиском та технології виробництва	кг	90

4604

12158

Директор КП ЗМВ

НАКРАПАС Н.П.